



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W MIŃSKU MAZOWIECKIM**

• tel.: 25 758 22 32

• minsk@psse.waw.pl

• Plac Kilińskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki

HK.903.72.2022

Mińsk Mazowiecki, dnia 17.03.2022 r.

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY  
za rok 2021 dla gminy Halinów**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
- § 23 ust. 1, 2 i 3 pkt 2 i ust 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim przedstawia poniżej obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2021 rok dla gminy Halinów:

1. wykaz producentów wody i wielkość produkcji wody :

- Zakład Komunalny Sp. z o.o ul. Józefa Piłsudskiego 77 05-074 Halinów, mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z 3 wodociągów publicznych, w których produkcja wody wynosi na dobę:

- wodociąg publiczny Mrowiska: 1817 m<sup>3</sup>,
- wodociąg publiczny Okuniew: 537 m<sup>3</sup>,
- wodociąg publiczny Wielgolas Duchnowski: 392 m<sup>3</sup>,

2. liczba ludności zaopatrywanej w wodę:

- wodociąg publiczny Mrowiska: 11212,
- wodociąg publiczny Okuniew: 3172 ,
- wodociąg publiczny Wielgolas Duchnowski: 1403,

3. sposób uzdatniania wody: we wszystkich trzech wodociągach - odżelazianie i odmanganianie, ponadto woda z wodociągów publicznych Mrowiska i Wielgolas Duchnowski jest dezynfekowana przy użyciu lamp UV, a z wodociągu Okuniew przy użyciu podchlorynu sodu, po awariach doraźnie przeprowadza się dezynfekcję wody przy użyciu podchlorynu sodu,

4. przekroczenia wartości dopuszczalnych: nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych,
5. nie odnotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody,
6. prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody: nie prowadzono postępowania administracyjnego,
7. prowadzone działania naprawcze: w związku z brakiem przekroczeń, nie przeprowadzono działań naprawczych.

W dniu 31.12.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim wydał roczne oceny jakości wody nr HK.9027.391.2021, nr HK.9027.392.2021 i nr HK.9027.401.2021, w których stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych Mrowiska, Okuniew i Wielgolas Duchnowski zasilających w wodę gminę Halinów.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Mińsku Mazowieckim**

*Dr n. med. Dorota Ziuzia-Lipiec  
Specjalista Epidemiolog  
/ podpisano elektronicznie /*

Do wiadomości:  
Wójt Gminy Halinów  
ul. Spółdzielcza 1  
05-074 Halinów

Opracowała: Joanna Krupa